



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comune di Toano

Provincia di Reggio Emilia

REALIZZAZIONE SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E TENNIS
CENTRO SPORTIVO 'TOANO SPORT PARK' - CUP F78E25000180006

PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU

PROGETTO ESECUTIVO

Centro Sportivo 'Toano Sport Park'

Via Matilde di Canossa, 42010 Toano (RE)

Committente

Comune di Toano
Corso Trieste n. 65, 42010 Toano (RE)

RUP

Geom. Erica Bondi

progettista architettonico e coordinamento gruppo specialisti

Architetto Enrico Franzoni
Piazza Cavicchioni, 5
42020 Albinea (RE)

collaboratori

Arch. Nicoletta Manzotti, Arch. Mia Zanni
Arch. Susanna Mattioli, Arch. Piera Scarano

progettista strutturale

Ingegnere Martina Malagoli

progetto impianti

Termoprogetti
P.I. Sergio Cantoni


progettista impianti elettrici e impianti speciali

P.I. Cristian Bazzoli

RESPONSABILE DEL PROGETTO:



COMMITTENTE



10/09/2025
Protocollo 24/25



A/R	DATA	DESCRIZIONE	SCALA	ELABORAZIONE
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

A TERMINE DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE E COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO. SI RICONOSCONO AUTORIZZATI SOLO GLI ELABORATI CON TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO.
IL PRESENTE PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI FRANZONI STUDIO PIAZZA CAVICCHIONI, 5 - 42020 ALBINEA (RE).

FRANZONI STUDIO

architecture smart technology



Piazza E. Cavicchioni, 5
42020 Albinea - Reggio Emilia
p.i. 02601890359 tel.-fax 0522347470
info@franzonistudio.com www.franzonistudio.com
enrico.franzoni@archiworldpec.it



R.14 - Relazione di prevenzione incendi

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DESTINATO A SPOGLIATOI SPORTIVI
CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI TOANO

RELAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

Nuovo Spogliatoio Campo da Calcio – Superficie londa 440 m²

Attività soggetta n. 65 – Categoria A

Redatta secondo il D.M. 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi) e s.m.i.

1. Premessa e oggetto della relazione

La presente relazione tecnica ha per oggetto la valutazione del rischio d'incendio e la definizione delle misure antincendio relative alla realizzazione di un nuovo edificio destinato a spogliatoi e locali di servizio a supporto di un campo da calcio comunale.

L'attività rientra al punto 65 – Locali adibiti a servizi e supporto per attività sportive, ricreative o simili, categoria A, in quanto:

- superficie complessiva < 500 m²;
- affollamento previsto < 100 persone;
- carico d'incendio specifico qf < 200 MJ/m².

2. Descrizione dell'attività

2.1 Ubicazione

Il fabbricato è ubicato all'interno dell'impianto sportivo comunale, in area esterna completamente aperta su tutti i lati, con accesso diretto da viabilità pubblica idonea ai mezzi di soccorso.

2.2 Caratteristiche edilizie

- Superficie londa: 440 m²
- Altezza dei locali: 3 m
- Numero piani: 2
- Struttura portante: pilastri e travi in c.a.
- Tamponamenti: muratura REI 30
- Copertura: latero-cemento con REI 30

2.3 Destinazioni d'uso interne

- Spogliatoi atleti (2 unità)
- Spogliatoi arbitri
- Servizi igienici



R.14 - Relazione di prevenzione incendi

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DESTINATO A SPOGLIAILOI SPORTIVI
CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI TOANO

- Locale infermeria
- Locale deposito attrezzature sportive (< 25 m²)
- Locale tecnico (centrale termica < 35 kW)

2.4 Affollamento

Calcolato secondo Codice:

- Spogliatoi: 1 persona / 4 m²
- Servizi e corridoi: affollamento reale (8–15 persone)
Affollamento totale stimato: 40 persone

3. Valutazione del rischio secondo RIA del Codice

Sono stati applicati i capitoli del Codice di Prevenzione Incendi:

3.1 Rvita – Sicurezza della vita

Obiettivo di salvaguardia delle persone garantito tramite:

- Due uscite indipendenti dal volume principale;
- Percorsi di esodo ≤ 30 m;
- Larghezza vie di esodo ≥ 0.9 m;
- Illuminazione di sicurezza conforme UNI EN 1838;
- Segnaletica conforme UNI 7010.

Livello di prestazione scelto: I (basso rischio)

3.2 Rbeni – Protezione dei beni

Fabbricato di modesto valore strategico; livello prestazionale I.

3.3 Ramb – Sicurezza ambiente

Non presenti sostanze pericolose; livello I.

4. Strategie antincendio (Capitoli S del Codice)

S.1 Reazione al fuoco

Materiali interni rispondenti ai requisiti:

- Rivestimenti pareti/soffitti: classe B-s2,d0
- Pavimentazioni: classe Cfl-s1



R.14 - Relazione di prevenzione incendi

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DESTINATO A SPOGLIAILOI SPORTIVI
CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI TOANO

- Arredi: in prevalenza in materiale non facilmente infiammabile.

S.2 Resistenza al fuoco

- Strutture portanti: R 30
- Compartimentazione interna: non necessaria se non per locale deposito, compartimentato EI 30
- Elementi di separazione con locale tecnico: EI 60

S.3 Compartimentazione

Un unico compartimento da 440 m², salvo:

- Locale deposito separato EI 60
- Locale tecnico EI 60

S.4 Esodo

- Lunghezza massima percorso: < 30 m
- Due uscite verso luogo sicuro statico
- Uscite da 0.9 m ciascuna, apertura verso l'esterno
- Illuminazione di emergenza ≥ 5 lux nei punti critici

S.5 Gestione della sicurezza

Applicazione livello GSA 1:

- Nomina addetti antincendio
- Registro controlli manutentivi
- Istruzioni comportamentali affisse nei locali

S.6 Controllo dell'incendio

- Estintori da 6 kg polvere ABC, n. 6 unità, distribuiti a ≤ 30 m
- Non richiesto impianto idrico antincendio interno (superficie ridotta e LP I)

S.7 Rilevazione e allarme

- Sistema di allarme mediante dispositivi acustici manuali (LP I)
- Rilevazione automatica non richiesta (assenza di alto rischio)

S.8 Controllo fumi e calore

Non richiesto per locali a basso rischio con altezza < 5 m.

S.9 Operatività dei soccorsi



R.14 - Relazione di prevenzione incendi

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DESTINATO A SPOGLIAILOI SPORTIVI
CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI TOANO

Accessibilità garantita da viabilità esistente; spazio antistante $\geq 3,5$ m.

S.10 Sicurezza impianti tecnologici

- Impianto elettrico conforme CEI 64-8
 - Centrale termica < 35 kW conforme UNI 11528, ubicata in locale dedicato EI 60
 - Ventilazione naturale garantita
-

5. Documentazione grafica

(Elaborati da allegare alla relazione)

- Planimetria generale del complesso sportivo
 - Pianta spogliatoi con indicazione vie di esodo
 - Sezioni antincendio
 - Layout posizionamento estintori e segnaletica
-

6. Conclusioni

Il progetto risulta conforme ai criteri del Codice di Prevenzione Incendi e soddisfa gli obiettivi di sicurezza per un'attività di categoria A di modeste dimensioni.

La presente relazione è finalizzata alla presentazione della SCIA antincendio per l'attività n. 65.

Albinea, 10/09/2025

Arch. Enrico Franzoni